

【追加資料5】別紙2-1 自家用電気工作物等保安管理業務一覧 修正版

※仕様書別紙2-1 自家用電気工作物等保安管理業務一覧の一部誤りがあったため修正します。

番号	用途	名称	所管課	変圧器容量	絶縁監視	太陽光	余剰, 全量売電	備考
1	小学校	東小学校	施設課	400kVA	○			
2	小学校	西小学校	施設課	200kVA	○			2023年度途中から600kVAに変更予定
3	小学校	南小学校	施設課	125kVA	○			
4	小学校	霞小学校	施設課	80kVA				
5	小学校	川口小学校	施設課	280kVA	○			
6	小学校	手城小学校	施設課	250kVA	○			
7	小学校	深津小学校	施設課	200kVA	○			
8	小学校	樹徳小学校	施設課	200kVA	○			
9	小学校	泉小学校	施設課	250kVA	○			
10	小学校	旭小学校	施設課	105kVA	○			
11	小学校	光小学校	施設課	105kVA	○			
12	小学校	引野小学校	施設課	100kVA				
13	小学校	蔵王小学校	施設課	105kVA	○			
14	小学校	千田小学校	施設課	230kVA	○			
15	小学校	御幸小学校	施設課	275kVA	○			
16	小学校	津之郷小学校	施設課	180kVA	○			
17	小学校	赤坂小学校	施設課	130kVA	○			
18	小学校	瀬戸小学校	施設課	100kVA				2023年度途中から125kVAに変更予定
19	小学校	熊野小学校	施設課	105kVA	○			
20	小学校	水呑小学校	施設課	125kVA	○			
21	小学校	箕島小学校	施設課	105kVA	○			
22	小学校	高島小学校	施設課	105kVA	○			
23	小学校	大津野小学校	施設課	300kVA	○			
24	小学校	坪生小学校	施設課	125kVA				
25	小学校	春日小学校	施設課	200kVA	○			
26	小学校	神村小学校	施設課	160kVA	○			
27	小学校	本郷小学校	施設課	155kVA	○			
28	小学校	松永小学校	施設課	250kVA	○			
29	小学校	柳津小学校	施設課	135kVA	○			
30	小学校	金江小学校	施設課	130kVA	○			
31	小学校	藤江小学校	施設課	130kVA	○			
32	小学校	伊勢丘小学校	施設課	250kVA	○			
33	小学校	曙小学校	施設課	210kVA	○			
34	小学校	多治米小学校	施設課	200kVA	○			
35	小学校	旭丘小学校	施設課	200kVA	○			
36	小学校	有磨小学校	施設課	135kVA	○			
37	小学校	福相小学校	施設課	155kVA	○			
38	小学校	山野北小学校	施設課					
39	小学校	加茂小学校	施設課	300kVA	○			
40	小学校	宜山小学校	施設課	160kVA	○			
41	小学校	駅家小学校	施設課	275kVA	○			
42	小学校	桜丘小学校	施設課	200kVA	○			
43	小学校	緑丘小学校	施設課	125kVA	○			
44	小学校	長浜小学校	施設課	105kVA	○			
45	小学校	西深津小学校	施設課	80kVA				2023年度途中から125kVAに変更予定
46	小学校	野々浜小学校	施設課	130kVA	○			
47	小学校	幕山小学校	施設課	200kVA	○			
48	小学校	久松台小学校	施設課	125kVA	○			
49	小学校	新涯小学校	施設課	250kVA	○			
50	小学校	山手小学校	施設課	125kVA	○			
51	小学校	日吉台小学校	施設課	160kVA	○			
52	小学校	川口東小学校	施設課	80kVA				
53	小学校	駅家西小学校	施設課	180kVA	○			
54	小学校	大谷台小学校	施設課	130kVA	○			
55	小学校	明王台小学校	施設課	200kVA	○	20kW	自家消費	
56	小学校	常金丸小学校	施設課	375kVA	○			2023年度途中竣工予定
57	小学校	網引小学校	施設課	155kVA	○			
58	小学校	新市小学校	施設課	155kVA	○			
59	小学校	戸手小学校	施設課	300kVA	○			
60	小学校	山南小学校	施設課	125kVA	○			
61	小学校	神辺小学校	施設課	250kVA	○			
62	小学校	竹尋小学校	施設課	200kVA	○			
63	小学校	御野小学校	施設課	200kVA	○			
64	小学校	湯田小学校	施設課	250kVA	○			
65	小学校	中条小学校	施設課	175kVA	○			
66	小学校	中条小学校 三谷分校	施設課					
67	小学校	道上小学校	施設課	250kVA	○			
68	小学校	遺芳丘小学校	施設課	180kVA	○			
69	小学校	駅家北小学校	施設課	180kVA	○			
70	小学校	常石ともに学園	施設課	300kVA	○			
71	小学校	広瀬学園小学校	施設課	80kVA				
72	中学校	東中学校	施設課	125kVA	○			
73	中学校	城北中学校	施設課	600kVA	○	20kW	余剰	
74	中学校	城南中学校	施設課	125kVA	○			
75	中学校	鷹取中学校	施設課	250kVA	○			
76	中学校	城東中学校	施設課	200kVA	○			
77	中学校	幸千中学校	施設課	275kVA	○			
78	中学校	済美中学校	施設課	180kVA	○			
79	中学校	向丘中学校	施設課	150kVA	○			
80	中学校	鳳中学校	施設課	200kVA	○			
81	中学校	培遠中学校	施設課	200kVA	○			
82	中学校	大成館中学校	施設課	200kVA	○			
83	中学校	松永中学校	施設課	100kVA				
84	中学校	精華中学校	施設課	130kVA	○			
85	中学校	中央中学校	施設課	200kVA	○			
86	中学校	芦田中学校	施設課	155kVA	○			
87	中学校	加茂中学校	施設課	60kVA				
88	中学校	駅家中学校	施設課	100kVA				
89	中学校	誠之中学校	施設課	100kVA				
90	中学校	城西中学校	施設課	80kVA				

【追加資料5】別紙2-1 自家用電気工作物等保安管理業務一覧 修正版

※仕様書別紙2-1 自家用電気工作物等保安管理業務一覧に一部誤りがあったため修正します。

番号	用途	名称	所管課	変圧器容量	絶縁監視	太陽光	余剰, 全量売電	備考
91	中学校	大門中学校	施設課	125kVA	○			
92	中学校	一ツ橋中学校	施設課	80kVA				
93	中学校	東朋中学校	施設課	240kVA	○			
94	中学校	駅家南中学校	施設課	210kVA	○	20kW	自家消費	
95	中学校	福山中学校	福山中・高等学校	300kVA	○			福山高等学校と共用
96	中学校	至誠中学校	施設課	130kVA	○			
97	中学校	神辺中学校	施設課	350kVA	○			
98	中学校	神辺東中学校	施設課	200kVA	○			
99	中学校	神辺西中学校	施設課	200kVA	○			
100	中学校	新市中央中学校	施設課	250kVA	○			
101	中学校	広瀬学園中学校	施設課	150kVA	○			
102	義務教育学校	鞆の浦学園	施設課	200kVA	○	20kW	余剰	
103	義務教育学校	想青学園	施設課	1100kVA	○			
104	高等学校	福山高等学校	福山中・高等学校	300kVA	○			福山中学校と共用
105	図書館	北部図書館	中央図書館	125kVA	○			
106	図書館	沼隈図書館・ぬまくま交流館	中央図書館	200kVA	○			
112	保育所	山手保育所	保育施設課	105kVA	○			※絶縁監視装置は委託業者の所有物
113	保育所	西山手保育所	保育施設課	125kVA	○			※絶縁監視装置は委託業者の所有物
115	保育所	蔵王保育所	保育施設課	125kVA		5kW	自家消費	
118	保育所	西多治米保育所	保育施設課	200kVA				
119	保育所	西保育所	保育施設課	125kVA	○			※絶縁監視装置は委託業者の所有物
120	保育所	長和保育所	保育施設課	175kVA		10kW	全量	
121	保育所	川口保育所	保育施設課	150kVA	○	10kW	全量	※絶縁監視装置は委託業者の所有物
123	保育所	樹徳保育所	保育施設課	100kVA		5kW	自家消費	
125	保育所	柳津保育所	保育施設課	80kVA				
134	保育所	福田保育所	保育施設課	150kVA	○	10kW	全量	※絶縁監視装置は委託業者の所有物
135	保育所	有磨保育所	保育施設課	80kVA				
136	保育所	ふたば保育所	保育施設課	200kVA	○	10kW	全量	※絶縁監視装置は委託業者の所有物
139	保育所	駅家西保育所	保育施設課	175kVA	○	10kW	全量	※絶縁監視装置は委託業者の所有物
140	保育所	宜山保育所	保育施設課	200kVA	○	10kW	自家消費	※絶縁監視装置は委託業者の所有物
141	保育所	服部南保育所	保育施設課	100kVA		10kW	自家消費	
145	保育所	神辺保育所	保育施設課	100kVA				
147	保育所	戸手保育所	保育施設課	100kVA				
148	保育所	新市保育所	保育施設課	200kVA	○			※絶縁監視装置は委託業者の所有物
150	保育所	常金丸保育所	保育施設課	70kVA				
152	認定こども園	大学附属こども園	保育施設課	350kVA	○	10kW	全量	※絶縁監視装置は委託業者の所有物
153	認定こども園	伊勢丘こども園	保育施設課	250kVA	○	10kW	全量	※絶縁監視装置は委託業者の所有物
200	庁舎	北部支所（北部市民センター）	北部市民サービス課	825kVA	○	10kW	自家消費	
201	庁舎	東部支所（東部市民センター）	東部市民サービス課	750kVA		40kW	自家消費	絶縁監視装置の設置可能
202	庁舎	松永支所（西部市民センター）	松永市民サービス課	1500kVA	○	18kW	自家消費	
203	庁舎	神辺支所（かなべ市民交流センター）	神辺市民サービス課	250kVA	○	20kW	全量	
204	庁舎	新市支所（しんいち市民交流センター）	新市支所	475kVA	○			警備員室へ絶縁監視装置設置
206	庁舎	加茂支所	加茂支所	70kVA				
207	庁舎	沼隈支所（ぬまくま市民交流センター）	沼隈支所	550kVA				
208	庁舎	沼隈支所別館	沼隈支所	100kVA				
209	庁舎	鞆支所（鞆交流館）	鞆支所					鞆交流館と共用
210	庁舎	内海支所（うつみ市民交流センター）	内海支所	450kVA	○	10kW	自家消費	
214	交流館	福山市御幸交流館	東部地域振興課			5kW	余剰	
215	交流館	福山市津之郷交流館	南部地域振興課			10kW	余剰	
221	交流館	福山市鞆交流館	南部地域振興課	220kVA				
224	交流館	福山市東村交流館	松永地域振興課			5kW	余剰	
228	交流館	福山市金江交流館	松永地域振興課			5kW	余剰	
231	交流館	福山市走島交流館	南部地域振興課	60kVA				
234	交流館	福山市坪生交流館	東部地域振興課			10kW	余剰	
235	交流館	福山市伊勢丘交流館	東部地域振興課	60kVA		10kW	自家消費	
240	交流館	福山市西交流館	中部地域振興課			10kW	全量	
241	交流館	福山市加茂交流館	北部地域振興課	125kVA	○	10kW	自家消費	
247	交流館	福山市東交流館	中部地域振興課	80kVA		10kW	自家消費	
270	交流館	福山市内海交流館	南部地域振興課	60kVA				
271	交流館	福山市内浦交流館	南部地域振興課			5kW	余剰	
272	交流館	福山市新市交流館	北部地域振興課	275kVA	○			
276	交流館	福山市能登原交流館	南部地域振興課	80kVA				
278	交流館	福山市常石交流館	南部地域振興課	50kVA				
282	交流館	福山市御野交流館	神辺地域振興課					2024年度途中から追加
286	交流館	福山市水呑交流館	南部地域振興課	125kVA		10kW	全量	
288	交流館	福山市駅家西交流館	北部地域振興課	105kVA		10kW	自家消費	
306	生涯学習プラザ	生涯学習プラザ（中央図書館）	中部地域振興課（中央図書館）	2,000kVA	○	37kW	自家消費	
311	旧学校施設	山野旧学校施設	北部地域振興課					