



- 凡例
- 24H自然給気口 かつ付換気系統
  - ↓↑のカラーかつ及び引戸の通気措置を示す
  - 天井点検口
  - 床下点検口 450×450
  - 管柱 105×105
  - AB110型消火器
  - ① 4-F1-44'アA ② 4-F1-44'アD' ③ 7-F04'
  - ④はすべて1Hとし、火気使用箇所なし
- 防火防化切り壁(任意)  
 石膏ボード12.5mm×9.5mm 両面張り  
 (又は強化石膏ボード12.5mm 両面張り)  
 ※小断面積又は天井裏に隠せしめること  
 ※貫通する給排水管、配管等その他の管について、  
 ※125条の2の4第1項第7号を適合すること
- 断交 4.5cm×9.0cm 片すき母 倍率 4.0  
 接合部: 断交アール100-2同等品
- 歩行むき --- 歩行距離 30m以下とする
- 
- 延壁のおそれのある部分の仕様  
 屋根: 平板瓦葺き (告示1400号)  
 外壁: 窯業系サイディングボード (告示1359号)  
 ※外壁の内張り: 石膏ボードは、5種V 小断面積外壁も同様とする
- B型作業室 (防塵等なし、通風開放)  
 障害者福祉法第14条第1項の用に供する施設  
 障害者福祉法第15条第1項(就労継続支援の用に供する施設)  
 ○B型作業室では種別等の作業において、  
 0.75Mを超える運動機を使用する作業は行わない  
 ○放課後等デイサービス (通称施設)  
 児童福祉法第6条の2の2第4項 (障害児通所支援)
- 居室の床面積の合計  
 53, 21+22, 98+9, 32+11, 18+31, 05+10, 35+8, 28+4, 97+7, 45  
 合計 154, 79m<sup>2</sup>

1階平面図 S-1/100