

仕様書

1 品名

制御弁式据置鉛蓄電池 外

2 規格・数量等

品名	番号	規格等 (同等条件)	数量	単位	参考品 (メーカー名・品番)	同等品
制御弁式据置鉛蓄電池	①	10時間率容量：50Ah	9	個	GS-YUASA 製 HSE-50-12	不可
産業用鉛蓄電池 触媒栓	②	10時間率容量：50Ah	1	式	GS-YUASA 製 HS-80E 用(計12セル)	不可
	③	10時間率容量：120Ah	1	式	GS-YUASA 製 HS-120E 用(計12セル)	不可

3 納品場所 下記納入場所一覧のとおり

担当課 水づくり課

担当者 三谷

電話 084-955-1154

FAX 084-955-4999

納入場所一覧

番号	施設名	住所	数量
①	松永ポンプ場	〒721-0955	9個
②		福山市松永町五丁目 4-15	1式
③	機織ポンプ場	〒729-0105 福山市南松永町三丁目 6-40	1式

4 納品方法 搬入（エレベーターなし）

- ・既設品の交換，処分及び試運転調整を含む。
- ・納品前に日程等を局職員と協議すること。

5 納入期限 2024年（令和6年）3月29日