

「排水施設機械設備工事(川北地区)」の質問に対する回答（設計図書に関するもの）

2024年（令和6年）3月29日

福山市市民局神辺支所神辺建設産業課

No.	質 問	回 答	掲載日
1	現場代理人の途中交代について 現場代理人と監理技術者を同一人物が兼ねる場合、工場製作から現場施工への現場が移行する時に、交代することは可能でしょうか。	お見込みのとおりです。	2024/3/29
2	特記仕様書(附属電気設備)第3章第2節伝送装置 特記仕様書の仕様を満たしていれば、メーカー等に指定は無いでしょうか。	特記仕様書を満たしていれば、メーカー指定はありません。	2024/3/29
3	特記仕様書(附属電気設備)第5章第1節 中国電力への受電申請は別途電気工事の範囲との理解でよろしいでしょうか。	受電申請は別途電気工事と考えています。	2024/3/29

4	<p>特記仕様書(機械設備)第5章第1節試運転</p> <p>完成時期は渇水期のため,雨水流入による実負荷試験ができない場合,試運転検査は無負荷運転での実施でもよろしいでしょうか。</p>	<p>現場条件により,実負荷試運転ができない場合,無負荷運転での実施も可能とします。</p>	2024/3/29
5	<p>特記仕様書 第3章施工条件 第1節 関連する別途工事</p> <p>関連する別途工事4件の概略工程表をご教示ください。又は,本工事の想定される現場施工期間をご教示ください。</p>	<p>別途工事4件については,2025年(令和7年)6月頃発注予定であり,機械設備現場据付完了後にそれぞれ現場施工予定としています。なお,本工事の現場施工期間は【排水施設土木整備工事(川北地区)】完了後(2025年(令和7年)3月31日予定)と想定しています。</p>	2024/3/29