

階層	場所	器具記号	器具名	形状・寸法	既存光源	W数	台数	1日 点灯 時間	年間 稼働日	年間点灯 時間
1階	外壁	M160W	ブラケット 防雨型		BHF160W×1	160	9	10	250	2,500
1階	洗車場	G452SW	富士型 防湿防雨型		FHF32W×2(高出力)	93	1	10	250	2,500
1階	公用車車庫	G451SW	富士型 防湿防雨型		FHF32W×1(高出力)	47	4	10	250	2,500
1階	公用車車庫	G452SW	富士型 防湿防雨型		FHF32W×2(高出力)	93	2	10	250	2,500
1階	公用車車庫	E452SW	反射笠型 防湿防雨型		FHF32W×2(高出力)	93	17	10	250	2,500
1階	公用車車庫	E451SW	反射笠型 防湿防雨型		FHF32W×1(高出力)	47	1	10	250	2,500
1階	公用車駐車場	G452SW	富士型 防湿防雨型		FHF32W×2(高出力)	93	2	10	250	2,500
1階	倉庫	E452	反射笠型		FHF32W×2(高出力)	93	1	10	250	2,500
1階	倉庫	G452	富士型		FHF32W×2(高出力)	93	1	10	250	2,500
1階	倉庫	G452	富士型		FHF32W×2(高出力)	93	1	10	250	2,500
1階	第1会議室	C453	埋込プリズムパネル	W300×1257	FHF32W×3(定格出力)	105	6	10	250	2,500
1階	第1会議室	イ13B	埋込非常灯	Φ100	JE4.8V13W×1	13	1	10	250	2,500
1階	第2会議室	C453	埋込プリズムパネル	W300×1257	FHF32W×3(定格出力)	105	4	10	250	2,500
1階	第2会議室	イ13B	埋込非常灯	Φ100	JE4.8V13W×1	13	1	10	250	2,500
1階	前室	E451P	反射笠型 吊具		FHF32W×1(定格出力)	35	6	10	250	2,500
1階	前室	ハ21BK	避難口誘導灯 壁		FL20W×1	22	1	10	250	2,500
1階	男子更衣・シャワー室	A451	埋込下面開放	W150×1257	FHF32W×1(高出力)	47	1	10	250	2,500
1階	男子更衣・シャワー室	A41W	埋込下面開放 防湿防雨型	W130×1250	FLR40W×1	47	1	10	250	2,500
1階	女子更衣・シャワー室	A451	埋込下面開放	W150×1257	FHF32W×1(高出力)	47	1	10	250	2,500
1階	女子更衣・シャワー室	A41W	埋込下面開放 防湿防雨型	W130×1250	FLR40W×1	47	1	10	250	2,500
1階	廊下・階段	U27	ダウンライト	Φ175	FDL27W×1	32	4	10	250	2,500
1階	廊下・階段	イ13B	埋込非常灯	Φ100	JE4.8V13W×1	13	4	10	250	2,500
1階	廊下・階段	A22	埋込下面開放	W300×639	FL20W×2	44	8	10	250	2,500
1階	廊下・階段	ハ21BP	避難口誘導灯 吊り具L=500		FL20W×1	22	1	10	250	2,500
1階	廊下・階段	ホ11B左	通路誘導灯 左矢印		FL10W×1	15	1	10	250	2,500
1階	書庫	G451	富士型		FHF32W×1(高出力)	47	3	10	250	2,500
1階	EVホール・階段	U27	ダウンライト	Φ175	FDL27W×1	32	6	10	250	2,500
1階	待合ホール	U27	ダウンライト	Φ175	FDL27W×1	32	20	10	250	2,500

階層	場所	器具記号	器具名	形状・寸法	既存光源	W数	台数	1日 点灯 時間	年間 稼働日	年間点灯 時間
1階	待合ホール	H363	埋込スクエア 格子ルーバ		FPL36W×3	106	16	10	250	2,500
1階	待合ホール	イ13B	埋込非常灯	Φ100	JE4.8V13W×1	13	3	10	250	2,500
1階	待合ホール	ル42B			CF220T4EN×2	14	1	10	250	2,500
1階	待合ホール	U27	ダウンライト	Φ150	FDL27W×1	32	2	10	250	2,500
1階	トイレ前	U27	ダウンライト	Φ175	FDL27W×1	32	4	10	250	2,500
1階	トイレ前	イ13B	埋込非常灯	Φ100	JE4.8V13W×1	13	1	10	250	2,500
1階	廊下	U27	ダウンライト	Φ175	FDL27W×1	32	13	10	250	2,500
1階	廊下	イ13B	埋込非常灯	Φ100	JE4.8V13W×1	13	2	10	250	2,500
1階	あのね相談室	G452	富士型		FHF32W×2(高出力)	93	2	10	250	2,500
1階	あのね相談室	イ13B	埋込非常灯	Φ100	JE4.8V13W×1	13	1	10	250	2,500
1階	書庫	G451	富士型		FHF32W×1(高出力)	47	9	10	250	2,500
1階	風除室	U27	ダウンライト	Φ175	FDL27W×1	32	2	10	250	2,500
1階	風除室	ハ21BP	避難口誘導灯 吊り具L=500		FL20W×1	22	1	10	250	2,500
1階	風除室	A451B	埋込下面開放 BT付	W150×1257	FHF32W×1(高出力)	47	1	10	250	2,500
1階	ゴミ置場	G451	富士型		FHF32W×1(高出力)	47	1	10	250	2,500
1階	スロープ・通路	G452SW	富士型 防湿防雨型		FHF32W×2(高出力)	93	2	10	250	2,500
1階	福山市職員労働組合 北部支部	A452	埋込下面開放 Cチャン回避型	W220×1250	FHF32W×2(高出力)	93	6	10	250	2,500
1階	福山市職員労働組合 北部支部	U27	ダウンライト	Φ150	FDL27W×1	32	1	10	250	2,500
1階	福山市職員労働組合 北部支部	A451	埋込下面開放	W150×1257	FHF32W×1(高出力)	47	1	10	250	2,500
1階	福山市職員労働組合 北部支部	J21	キッチンライト		FL20W×1	22	1	10	250	2,500
1階	福山市職員労働組合 北部支部	イ13B	埋込非常灯	Φ100	JE4.8V13W×1	13	1	10	250	2,500
1階	洗濯室	G451	富士型		FHF32W×1(高出力)	47	1	10	250	2,500
1階	洗濯室	U18	ダウンライト	Φ150	FDL18W×1	21.5	1	10	250	2,500
1階	休養室	A452	埋込下面開放 Cチャン回避型	W220×1250	FHF32W×2(高出力)	93	2	10	250	2,500
1階	休養室	イ13B	埋込非常灯	Φ100	JE4.8V13W×1	13	2	10	250	2,500
1階	休養室	A451	埋込下面開放	W150×1257	FHF32W×1(高出力)	47	1	10	250	2,500
1階	休養室	J21	キッチンライト		FL20W×1	22	1	10	250	2,500
1階	女子更衣室	A451	埋込下面開放	W150×1257	FHF32W×1(高出力)	47	2	10	250	2,500

階層	場所	器具記号	器具名	形状・寸法	既存光源	W数	台数	1日 点灯 時間	年間 稼働日	年間点灯 時間
1階	湯沸室	A451	埋込下面開放	W150×1257	FHF32W×1(高出力)	47	1	10	250	2,500
1階	相談室1	A452	埋込下面開放 Cチャン回避型	W220×1250	FHF32W×2(高出力)	93	2	10	250	2,500
1階	相談室1	イ13B	埋込非常灯	Φ100	JE4.8V13W×1	13	1	10	250	2,500
1階	相談室2	A452	埋込下面開放 Cチャン回避型	W220×1250	FHF32W×2(高出力)	93	2	10	250	2,500
1階	相談室2	イ13B	埋込非常灯	Φ100	JE4.8V13W×1	13	1	10	250	2,500
1階	相談室3	A452	埋込下面開放 Cチャン回避型	W220×1250	FHF32W×2(高出力)	93	2	10	250	2,500
1階	相談室3	イ13B	埋込非常灯	Φ100	JE4.8V13W×1	13	1	10	250	2,500
1階	消毒ワクチン保管室	A451	埋込下面開放	W150×1257	FHF32W×1(高出力)	47	4	10	250	2,500
1階	北部保健福祉課・北部支所市民課	A452	埋込下面開放 Cチャン回避型	W220×1250	FHF32W×2(高出力)	93	53	10	250	2,500
1階	北部保健福祉課・北部支所市民課	イ13B	埋込非常灯	Φ100	JE4.8V13W×1	13	4	10	250	2,500
1階	休養室	A452	埋込下面開放 Cチャン回避型	W220×1250	FHF32W×2(高出力)	93	3	10	250	2,500
1階	休養室	イ13B	埋込非常灯	Φ100	JE4.8V13W×1	13	1	10	250	2,500
1階	休養室	J21	キッチンライト		FL20W×1	22	1	10	250	2,500
1階	金庫室	G451	富士型		FHF32W×1(高出力)	47	1	10	250	2,500
1階	風除室	U27	ダウンライト	Φ175	FDL27W×1	32	8	10	250	2,500
1階	風除室	イ13B	埋込非常灯	Φ100	JE4.8V13W×1	13	1	10	250	2,500
1階	玄関	U27W	ダウンライト 防雨型	Φ175	FDL27W×1	32	4	10	250	2,500
1階	自転車置場	E451SG	反射笠型 防湿防雨型		FHF32W×1(定格出力)	35	5	10	250	2,500
1階	自転車置場	O13W	ブラケット 防雨型		FDL13W×1	17	2	10	250	2,500
1階	駐車場・外灯	才251	街路灯		HF250X×1	260	5	10	250	2,500
1階	自転車置場	E451SG	反射笠型 防湿防雨型		FHF32W×1(定格出力)	35	4	10	250	2,500
1階	自転車置場	O13W	ブラケット 防雨型		FDL13W×1	17	2	10	250	2,500
1階	防災倉庫	E451	反射笠型		FHF32W×1(定格出力)	35	5	10	250	2,500
1階	防災倉庫	M160W	ブラケット 防雨型		BHF160W×1	160	1	10	250	2,500
1階	玄関	Q70	ダウンライト	Φ200	HQI70W×1	94	2	10	250	2,500
1階	風除室	U27	ダウンライト	Φ175	FDL27W×1	32	8	10	250	2,500
1階	風除室	イ13B	埋込非常灯	Φ100	JE4.8V13W×1	13	1	10	250	2,500
1階	市民サロン	U27	ダウンライト	Φ175	FDL27W×1	32	64	10	250	2,500

階層	場所	器具記号	器具名	形状・寸法	既存光源	W数	台数	1日 点灯 時間	年間 稼働日	年間点灯 時間
1階	市民サロン	ル42B			CF220T4EN×2	14	1	10	250	2,500
1階	市民サロン	イ30B	埋込非常灯	Φ100	JE10.8V30W×1	30	2	10	250	2,500
1階	市民サロン	ハ41B	避難口誘導灯 壁		CF200T4EN×1	3	1	10	250	2,500
1階	授乳室	A452	埋込下面開放 Cチャン回避型	W220×1250	FHF32W×2(高出力)	93	5	10	250	2,500
1階	授乳室	イ13B	埋込非常灯	Φ100	JE4.8V13W×1	13	2	10	250	2,500
1階	多目的トイレ	U27	ダウンライト	Φ175	FDL27W×1	32	2	10	250	2,500
1階	男子トイレ	U27	ダウンライト	Φ175	FDL27W×1	32	6	10	250	2,500
1階	男子トイレ	U18	ダウンライト	Φ150	FDL18W×1	21.5	3	10	250	2,500
1階	男子トイレ	I451	間接照明		FHF32W×1(高出力)	47	1	10	250	2,500
1階	男子トイレ	I21	間接照明		FL20W×1	22	1	10	250	2,500
1階	女子トイレ	U27	ダウンライト	Φ175	FDL27W×1	32	4	10	250	2,500
1階	女子トイレ	U18	ダウンライト	Φ150	FDL18W×1	21.5	5	10	250	2,500
1階	女子トイレ	I451	間接照明		FHF32W×1(高出力)	47	1	10	250	2,500
1階	女子トイレ	I21	間接照明		FL20W×1	22	1	10	250	2,500
1階	キャッシュサービス	Z18	ブラケット		FDL18W×1	21.5	2	10	250	2,500
1階	ホール側通路	U27	ダウンライト	Φ175	FDL27W×1	32	14	10	250	2,500
1階	ホール側通路	イ13B	埋込非常灯	Φ100	JE4.8V13W×1	13	2	10	250	2,500
1階	ホール側通路	ハ42B	避難口誘導灯 壁		CF220T4EN×2	14	1	10	250	2,500
1階	ホワイエ	ハ42B	避難口誘導灯 壁		CF220T4EN×2	14	3	10	250	2,500
1階	ホワイエ	ホ11B右	通路誘導灯 右矢印		FL10W×1	15	1	10	250	2,500
1階	プラザ	M60	ブラケット 防雨型		JD65W×1	65	6	10	250	2,500
1階	警備員室防災センター	B452	埋込マルチコンフォート	W220×1250	FHF32W×2(高出力)	93	4	10	250	2,500
1階	警備員室防災センター	イ13B	埋込非常灯	Φ100	JE4.8V13W×1	13	1	10	250	2,500
1階	宿直室	C453	埋込プリズムパネル	W300×1257	FHF32W×3(定格出力)	105	2	10	250	2,500
1階	宿直室	J21	キッチンライト		FL20W×1	22	1	10	250	2,500
1階	宿直室	U27	ダウンライト	Φ175	FDL27W×1	32	1	10	250	2,500
1階	機械室	G451	富士型		FHF32W×1(高出力)	47	3	10	250	2,500
1階	屋内消火栓ポンプ室	E451	反射笠型		FHF32W×1(定格出力)	35	6	10	250	2,500

階層	場所	器具記号	器具名	形状・寸法	既存光源	W数	台数	1日 点灯 時間	年間 稼働日	年間点灯 時間
1階	屋内消火栓ポンプ室	□40B	直付非常灯		IL40W×1(非常灯)	40	1	10	250	2,500
1階	倉庫	E452P	反射笠型 吊具		FHF32W×2(高出力)	93	4	10	250	2,500
1階	倉庫	V40	コップ型シーリングライト		IL40W×1	36	2	10	250	2,500
1階	多目的トイレ	U27	ダウンライト	Φ175	FDL27W×1	32	2	10	250	2,500
1階	男子トイレ	U27	ダウンライト	Φ175	FDL27W×1	32	3	10	250	2,500
1階	男子トイレ	U27	ダウンライト	Φ150	FDL27W×1	32	2	10	250	2,500
1階	男子トイレ	U18	ダウンライト	Φ150	FDL18W×1	21.5	2	10	250	2,500
1階	男子トイレ	I451	間接照明		FHF32W×1(高出力)	47	1	10	250	2,500
1階	男子トイレ	I21	間接照明		FL20W×1	22	1	10	250	2,500
1階	女子トイレ	U27	ダウンライト	Φ175	FDL27W×1	32	3	10	250	2,500
1階	女子トイレ	U27	ダウンライト	Φ150	FDL27W×1	32	2	10	250	2,500
1階	女子トイレ	U18	ダウンライト	Φ150	FDL18W×1	21.5	5	10	250	2,500
1階	女子トイレ	I451	間接照明		FHF32W×1(高出力)	47	1	10	250	2,500
1階	女子トイレ	I21	間接照明		FL20W×1	22	1	10	250	2,500
1階	ホール	イ13B	埋込非常灯	Φ100	JE4.8V13W×1	13	3	10	250	2,500
1階	ホール	U27	ダウンライト	Φ175	FDL27W×1	32	31	10	250	2,500
1階	ホール	ル42B			CF220T4EN×2	14	2	10	250	2,500
1階	和室	U18	ダウンライト	Φ150	FDL18W×1	21.5	3	10	250	2,500
1階	和室	A452	埋込下面開放 Cチャン回避型	W220×1250	FHF32W×2(高出力)	93	6	10	250	2,500
1階	和室	イ13B	埋込非常灯	Φ100	JE4.8V13W×1	13	1	10	250	2,500
1階	児童室	A452	埋込下面開放 Cチャン回避型	W220×1250	FHF32W×2(高出力)	93	8	10	250	2,500
1階	児童室	イ13B	埋込非常灯	Φ100	JE4.8V13W×1	13	1	10	250	2,500
1階	学習情報室	A452	埋込下面開放 Cチャン回避型	W220×1250	FHF32W×2(高出力)	93	8	10	250	2,500
1階	学習情報室	イ13B	埋込非常灯	Φ100	JE4.8V13W×1	13	1	10	250	2,500
1階	倉庫	G451	富士型		FHF32W×1(高出力)	47	1	10	250	2,500
1階	湯沸室	A451	埋込下面開放	W150×1257	FHF32W×1(高出力)	47	1	10	250	2,500
1階	湯沸室	J21	キッチンライト		FL20W×1	22	1	10	250	2,500
1階	駅家交流館事務室	A452	埋込下面開放 Cチャン回避型	W220×1250	FHF32W×2(高出力)	93	14	10	250	2,500

階層	場所	器具記号	器具名	形状・寸法	既存光源	W数	台数	1日 点灯 時間	年間 稼働日	年間点灯 時間
1階	駅家交流館事務室	U18	ダウンライト	Φ150	FDL18W×1	21.5	1	10	250	2,500
1階	駅家交流館事務室	イ13B	埋込非常灯	Φ100	JE4.8V13W×1	13	2	10	250	2,500
1階	印刷室	A452	埋込下面開放 Cチャン回避型	W220×1250	FHF32W×2(高出力)	93	3	10	250	2,500
1階	屋外倉庫	E451	反射笠型		FHF32W×1(定格出力)	35	3	10	250	2,500
1階	階段	フ21B	埋込階段通路誘導灯		FL20W×1	22	1	10	250	2,500
1階	ATM	U18	ダウンライト	Φ150	FDL18W×1	21.5	2	10	250	2,500
1階	ATM機械室	G451	富士型		FHF32W×1(高出力)	47	1	10	250	2,500
2階	階段	ト41B	富士型 BT付		FHF32W×1(高出力)	47	2	10	250	2,500
2階	EVホール	U27	ダウンライト	Φ175	FDL27W×1	32	4	10	250	2,500
2階	EVホール	U18L	ダウンライト	Φ150	FDL18W×1	21.5	4	10	250	2,500
2階	EVホール	ハ21BC	避難口誘導灯 天井		CF200T4EN×1	3	1	10	250	2,500
2階	EVホール	イ13B	埋込非常灯	Φ100	JE4.8V13W×1	13	1	10	250	2,500
2階	支所長室	C453	埋込プリズムパネル	W300×1257	FHF32W×3(定格出力)	105	4	10	250	2,500
2階	支所長室	イ13B	埋込非常灯	Φ100	JE4.8V13W×1	13	1	10	250	2,500
2階	北部地域振興	A452	埋込下面開放 Cチャン回避型	W220×1250	FHF32W×2(高出力)	93	16	10	250	2,500
2階	北部地域振興	イ13B	埋込非常灯	Φ100	JE4.8V13W×1	13	2	10	250	2,500
2階	北部生涯学習センター	A452	埋込下面開放 Cチャン回避型	W220×1250	FHF32W×2(高出力)	93	16	10	250	2,500
2階	北部生涯学習センター	イ13B	埋込非常灯	Φ100	JE4.8V13W×1	13	2	10	250	2,500
2階	北部生涯学習センター	ホ11B右	通路誘導灯 右矢印		FL10W×1	15	1	10	250	2,500
2階	北部環境センター	A452	埋込下面開放 Cチャン回避型	W220×1250	FHF32W×2(高出力)	93	20	10	250	2,500
2階	北部環境センター	イ13B	埋込非常灯	Φ100	JE4.8V13W×1	13	4	10	250	2,500
2階	北部環境センター	ホ11B左	通路誘導灯 左矢印		FL10W×1	15	1	10	250	2,500
2階	渡廊下・通路	イ13B	埋込非常灯	Φ100	JE4.8V13W×1	13	2	10	250	2,500
2階	渡廊下・通路	A452	埋込下面開放 Cチャン回避型	W220×1250	FHF32W×2(高出力)	93	3	10	250	2,500
2階	渡廊下・通路	ハ21B	避難口誘導灯 天井		FL20W×1	22	1	10	250	2,500
2階	渡廊下・通路	ホ11B右	通路誘導灯 右矢印		FL10W×1	15	1	10	250	2,500
2階	渡廊下・通路	A22	埋込下面開放	W300×639	FL20W×2	44	2	10	250	2,500
2階	階段	A451B	埋込下面開放 BT付	W150×1257	FHF32W×1(高出力)	47	1	10	250	2,500

階層	場所	器具記号	器具名	形状・寸法	既存光源	W数	台数	1日 点灯 時間	年間 稼働日	年間点灯 時間
2階	階段	ト41B	富士型 BT付		FHF32W×1(高出力)	47	1	10	250	2,500
2階	男子トイレ	U27	ダウンライト	Φ175	FDL27W×1	32	5	10	250	2,500
2階	男子トイレ	U18	ダウンライト	Φ150	FDL18W×1	21.5	2	10	250	2,500
2階	男子トイレ	I451	間接照明		FHF32W×1(高出力)	47	1	10	250	2,500
2階	男子トイレ	I21	間接照明		FL20W×1	22	1	10	250	2,500
2階	女子トイレ	U27	ダウンライト	Φ175	FDL27W×1	32	4	10	250	2,500
2階	女子トイレ	U18	ダウンライト	Φ150	FDL18W×1	21.5	3	10	250	2,500
2階	女子トイレ	I451	間接照明		FHF32W×1(高出力)	47	1	10	250	2,500
2階	女子トイレ	I21	間接照明		FL20W×1	22	1	10	250	2,500
2階	和室	A452	埋込下面開放 Cチャン回避型	W220×1250	FHF32W×2(高出力)	93	3	10	250	2,500
2階	和室	イ13B	埋込非常灯	Φ100	JE4.8V13W×1	13	1	10	250	2,500
2階	北部支所	A452	埋込下面開放 Cチャン回避型	W220×1250	FHF32W×2(高出力)	93	6	10	250	2,500
2階	北部支所	イ13B	埋込非常灯	Φ100	JE4.8V13W×1	13	1	10	250	2,500
2階	男子更衣室	A451	埋込下面開放	W150×1257	FHF32W×1(高出力)	47	2	10	250	2,500
2階	女子更衣室	A451	埋込下面開放	W150×1257	FHF32W×1(高出力)	47	2	10	250	2,500
2階	休養室	A452	埋込下面開放 Cチャン回避型	W220×1250	FHF32W×2(高出力)	93	4	10	250	2,500
2階	休養室	イ13B	埋込非常灯	Φ100	JE4.8V13W×1	13	1	10	250	2,500
2階	コピー室	A452	埋込下面開放 Cチャン回避型	W220×1250	FHF32W×2(高出力)	93	2	10	250	2,500
2階	コピー室	イ13B	埋込非常灯	Φ100	JE4.8V13W×1	13	1	10	250	2,500
2階	書庫	A452	埋込下面開放 Cチャン回避型	W220×1250	FHF32W×2(高出力)	93	2	10	250	2,500
2階	書庫	A452	埋込下面開放 Cチャン回避型	W220×1250	FHF32W×2(高出力)	93	2	10	250	2,500
2階	書庫	A452	埋込下面開放 Cチャン回避型	W220×1250	FHF32W×2(高出力)	93	2	10	250	2,500
2階	書庫	A452	埋込下面開放 Cチャン回避型	W220×1250	FHF32W×2(高出力)	93	2	10	250	2,500
2階	会議室202	C453	埋込プリズムパネル	W300×1257	FHF32W×3(定格出力)	105	4	10	250	2,500
2階	会議室202	イ13B	埋込非常灯	Φ100	JE4.8V13W×1	13	1	10	250	2,500
2階	会議室201	C453	埋込プリズムパネル	W300×1257	FHF32W×3(定格出力)	105	4	10	250	2,500
2階	会議室201	イ13B	埋込非常灯	Φ100	JE4.8V13W×1	13	1	10	250	2,500
2階	通路	ハ21BK	避難口誘導灯 壁		FL20W×1	22	3	10	250	2,500

階層	場所	器具記号	器具名	形状・寸法	既存光源	W数	台数	1日 点灯 時間	年間 稼働日	年間点灯 時間
2階	通路	ホ11B左	通路誘導灯 左矢印		FL10W×1	15	1	10	250	2,500
2階	通路	A22	埋込下面開放	W300×639	FL20W×2	44	20	10	250	2,500
2階	通路	イ13B	埋込非常灯	Φ100	JE4.8V13W×1	13	9	10	250	2,500
2階	通路	ホ11B右	通路誘導灯 右矢印		FL10W×1	15	1	10	250	2,500
2階	書庫	G451	富士型		FHF32W×1(高出力)	47	4	10	250	2,500
2階	機械室	E452P	反射笠型 吊具		FHF32W×2(高出力)	93	4	10	250	2,500
2階	機械室	F451	片反射笠型		FHF32W×1(高出力)	47	2	10	250	2,500
2階	機械室	口20B	直付非常灯		IL20W×1(非常灯)	20	2	10	250	2,500
2階	北部環境センター分室事務室	A452	埋込下面開放 Cチャン回避型	W220×1250	FHF32W×2(高出力)	93	12	10	250	2,500
2階	北部環境センター分室事務室	J21	キッチンライト		FL20W×1	22	1	10	250	2,500
2階	北部環境センター分室事務室	イ13B	埋込非常灯	Φ100	JE4.8V13W×1	13	2	10	250	2,500
2階	北部環境センター分室休憩室	A452	埋込下面開放 Cチャン回避型	W220×1250	FHF32W×2(高出力)	93	9	10	250	2,500
2階	北部環境センター分室休憩室	イ13B	埋込非常灯	Φ100	JE4.8V13W×1	13	2	10	250	2,500
2階	通路	A452	埋込下面開放 Cチャン回避型	W220×1250	FHF32W×2(高出力)	93	3	10	250	2,500
2階	通路	ハ11B	避難口誘導灯 壁		FL10W×1	15	1	10	250	2,500
2階	通路	U27	ダウンライト	Φ175	FDL27W×1	32	1	10	250	2,500
2階	脱衣室	A452	埋込下面開放 Cチャン回避型	W220×1250	FHF32W×2(高出力)	93	1	10	250	2,500
2階	浴室	N21W	シーリングライト 防湿防雨型		FCL20W×1	21	4	10	250	2,500
2階	トイレ	U18	ダウンライト	Φ150	FDL18W×1	21.5	1	10	250	2,500
2階	洗濯室	G451	富士型		FHF32W×1(高出力)	47	2	10	250	2,500
2階	ボイラー置場	N21W	シーリングライト 防湿防雨型		FCL20W×1	21	1	10	250	2,500
2階	第1楽屋	A452	埋込下面開放 Cチャン回避型	W220×1250	FHF32W×2(高出力)	93	6	10	250	2,500
2階	第1楽屋	イ30B	埋込非常灯	Φ100	JE10.8V30W×1	30	1	10	250	2,500
2階	第4会議室	C453	埋込プリズムパネル	W300×1257	FHF32W×3(定格出力)	105	7	10	250	2,500
2階	第4会議室	イ30B	埋込非常灯	Φ100	JE10.8V30W×1	30	1	10	250	2,500
2階	第3会議室	C453	埋込プリズムパネル	W300×1257	FHF32W×3(定格出力)	105	4	10	250	2,500
2階	第3会議室	イ30B	埋込非常灯	Φ100	JE10.8V30W×1	30	1	10	250	2,500
2階	女子トイレ	U27	ダウンライト	Φ175	FDL27W×1	32	3	10	250	2,500

階層	場所	器具記号	器具名	形状・寸法	既存光源	W数	台数	1日 点灯 時間	年間 稼働日	年間点灯 時間
2階	女子トイレ	U18	ダウンライト	Φ150	FDL18W×1	21.5	5	10	250	2,500
2階	女子トイレ	I451	間接照明		FHF32W×1(高出力)	47	1	10	250	2,500
2階	女子トイレ	I21	間接照明		FL20W×1	22	1	10	250	2,500
2階	多目的トイレ	U18	ダウンライト	Φ150	FDL18W×1	21.5	2	10	250	2,500
2階	階段	ト41B	富士型 BT付		FHF32W×1(高出力)	47	1	10	250	2,500
2階	男子トイレ	U27	ダウンライト	Φ175	FDL27W×1	32	3	10	250	2,500
2階	男子トイレ	U18	ダウンライト	Φ150	FDL18W×1	21.5	2	10	250	2,500
2階	男子トイレ	I451	間接照明		FHF32W×1(高出力)	47	1	10	250	2,500
2階	男子トイレ	I21	間接照明		FL20W×1	22	1	10	250	2,500
2階	編集室	G452	富士型		FHF32W×2(高出力)	93	3	10	250	2,500
2階	会議室	C453	埋込プリズムパネル	W300×1257	FHF32W×3(定格出力)	105	6	10	250	2,500
2階	会議室	イ30B	埋込非常灯	Φ100	JE10.8V30W×1	30	1	10	250	2,500
2階	第2学習室	A452	埋込下面開放 Cチャン回避型	W220×1250	FHF32W×2(高出力)	93	9	10	250	2,500
2階	第2学習室	イ30B	埋込非常灯	Φ100	JE10.8V30W×1	30	2	10	250	2,500
2階	EVホール・通路	ル42B			CF220T4EN×2	14	1	10	250	2,500
2階	EVホール・通路	U27	ダウンライト	Φ175	FDL27W×1	32	18	10	250	2,500
2階	EVホール・通路	イ30B	埋込非常灯	Φ100	JE10.8V30W×1	30	4	10	250	2,500
2階	テラス	M160W	ブラケット 防雨型		BHF160W×1	160	3	10	250	2,500
2階	第1学習室	A452	埋込下面開放 Cチャン回避型	W220×1250	FHF32W×2(高出力)	93	12	10	250	2,500
2階	第1学習室	イ30B	埋込非常灯	Φ100	JE10.8V30W×1	30	2	10	250	2,500
2階	湯沸室	A451	埋込下面開放	W150×1257	FHF32W×1(高出力)	47	1	10	250	2,500
2階	湯沸室	J21	キッチンライト		FL20W×1	22	1	10	250	2,500
2階	倉庫	G452	富士型		FHF32W×2(高出力)	93	1	10	250	2,500
2階	準備室	G452	富士型		FHF32W×2(高出力)	93	1	10	250	2,500
2階	準備室	イ30B	埋込非常灯	Φ100	JE10.8V30W×1	30	1	10	250	2,500
2階	実習室	A452	埋込下面開放 Cチャン回避型	W220×1250	FHF32W×2(高出力)	93	8	10	250	2,500
2階	実習室	イ30B	埋込非常灯	Φ100	JE10.8V30W×1	30	1	10	250	2,500
2階	湯沸室	A452	埋込下面開放 Cチャン回避型	W220×1250	FHF32W×2(高出力)	93	1	10	250	2,500

階層	場所	器具記号	器具名	形状・寸法	既存光源	W数	台数	1日 点灯 時間	年間 稼働日	年間点灯 時間
2階	湯沸室	J21	キッチンライト		FL20W×1	22	1	10	250	2,500
2階	第3楽屋	V60	ブラケット		IL60W×1	54	26	10	250	2,500
2階	第3楽屋	K25	和風シーリング		FL20W×5	110	2	10	250	2,500
2階	第3楽屋	A451	埋込下面開放	W150×1257	FHF32W×1(高出力)	47	2	10	250	2,500
2階	第3楽屋	イ30B	埋込非常灯	Φ100	JE10.8V30W×1	30	2	10	250	2,500
2階	調整室	A452	埋込下面開放 Cチャン回避型	W220×1250	FHF32W×2(高出力)	93	2	10	250	2,500
2階	調整室	W60	スポットライト 調光		RF100W×1	100	3	10	250	2,500
2階	調整室	イ30B	埋込非常灯	Φ100	JE10.8V30W×1	30	1	10	250	2,500
2階	通路・階段・吹抜	R250	ダウンライト	Φ400	MF250W×1	260	7	10	250	2,500
2階	通路・階段・吹抜	イ30BH	埋込非常灯	Φ100	JE4.8V30W×1	30	3	10	250	2,500
2階	通路・階段・吹抜	U27	ダウンライト	Φ175	FDL27W×1	32	4	10	250	2,500
2階	通路・階段・吹抜	X62	特注ペンダント		JD65W×1	65	24	10	250	2,500
2階	湯沸室	A452	埋込下面開放 Cチャン回避型	W220×1250	FHF32W×2(高出力)	93	1	10	250	2,500
2階	防災倉庫	E451	反射笠型		FHF32W×1(定格出力)	35	6	10	250	2,500
2階	階段	へ22B	階段通路誘導灯		FL20W×2	44	1	10	250	2,500
2階	階段	ヲ21B	埋込階段通路誘導灯		FL20W×1	22	1	10	250	2,500
3階	階段・通路・EVホール	ハ21BC	避難口誘導灯 天井		CF200T4EN×1	3	1	10	250	2,500
3階	階段・通路・EVホール	U18C	ダウンシーリング		FDL18W×1	21.5	4	10	250	2,500
3階	階段・通路・EVホール	U27	ダウンライト	Φ175	FDL27W×1	32	4	10	250	2,500
3階	階段・通路・EVホール	イ30B	埋込非常灯	Φ100	JE10.8V30W×1	30	6	10	250	2,500
3階	階段・通路・EVホール	A452	埋込下面開放 Cチャン回避型	W220×1250	FHF32W×2(高出力)	93	14	10	250	2,500
3階	階段・通路・EVホール	ホ11B左	通路誘導灯 左矢印		FL10W×1	15	1	10	250	2,500
3階	階段・通路・EVホール	ホ11B右	通路誘導灯 右矢印		FL10W×1	15	1	10	250	2,500
3階	階段・通路・EVホール	ハ21B	避難口誘導灯 天井		FL20W×1	22	1	10	250	2,500
3階	階段・通路・EVホール	A451B	埋込下面開放 BT付	W150×1257	FHF32W×1(高出力)	47	1	10	250	2,500
3階	階段・通路・EVホール	ト41B	富士型 BT付		FHF32W×1(高出力)	47	1	10	250	2,500
3階	トイレ前室	A451	埋込下面開放	W150×1257	FHF32W×1(高出力)	47	1	10	250	2,500
3階	女子トイレ	U27	ダウンライト	Φ175	FDL27W×1	32	4	10	250	2,500

階層	場所	器具記号	器具名	形状・寸法	既存光源	W数	台数	1日 点灯 時間	年間 稼働日	年間点灯 時間
3階	女子トイレ	U18	ダウンライト	Φ150	FDL18W×1	21.5	2	10	250	2,500
3階	女子トイレ	I451	間接照明		FHF32W×1(高出力)	47	1	10	250	2,500
3階	女子トイレ	I21	間接照明		FL20W×1	22	1	10	250	2,500
3階	男子トイレ	U27	ダウンライト	Φ175	FDL27W×1	32	4	10	250	2,500
3階	男子トイレ	U18	ダウンライト	Φ150	FDL18W×1	21.5	3	10	250	2,500
3階	男子トイレ	I451	間接照明		FHF32W×1(高出力)	47	1	10	250	2,500
3階	男子トイレ	I21	間接照明		FL20W×1	22	1	10	250	2,500
3階	湯沸室	A451	埋込下面開放	W150×1257	FHF32W×1(高出力)	47	1	10	250	2,500
3階	男子更衣室	G452	富士型		FHF32W×2(高出力)	93	3	10	250	2,500
3階	男子更衣室	イ30B	埋込非常灯	Φ100	JE10.8V30W×1	30	1	10	250	2,500
3階	男子更衣室	G452	富士型		FHF32W×2(高出力)	93	3	10	250	2,500
3階	男子更衣室	イ30B	埋込非常灯	Φ100	JE10.8V30W×1	30	1	10	250	2,500
3階	書庫	A452	埋込下面開放 Cチャン回避型	W220×1250	FHF32W×2(高出力)	93	4	10	250	2,500
3階	303会議室	C453	埋込プリズムパネル	W300×1257	FHF32W×3(定格出力)	105	4	10	250	2,500
3階	303会議室	イ30B	埋込非常灯	Φ100	JE10.8V30W×1	30	1	10	250	2,500
3階	302会議室	C453	埋込プリズムパネル	W300×1257	FHF32W×3(定格出力)	105	4	10	250	2,500
3階	302会議室	イ30B	埋込非常灯	Φ100	JE10.8V30W×1	30	1	10	250	2,500
3階	301会議室	C453	埋込プリズムパネル	W300×1257	FHF32W×3(定格出力)	105	4	10	250	2,500
3階	301会議室	イ30B	埋込非常灯	Φ100	JE10.8V30W×1	30	1	10	250	2,500
3階	女子更衣室	A452	埋込下面開放 Cチャン回避型	W220×1250	FHF32W×2(高出力)	93	5	10	250	2,500
3階	女子更衣室	イ30B	埋込非常灯	Φ100	JE10.8V30W×1	30	1	10	250	2,500
3階	湯沸室	A451	埋込下面開放	W150×1257	FHF32W×1(高出力)	47	1	10	250	2,500
3階	湯沸室	J21	キッチンライト		FL20W×1	22	1	10	250	2,500
3階	北部建設産業課	A452	埋込下面開放 Cチャン回避型	W220×1250	FHF32W×2(高出力)	93	30	10	250	2,500
3階	北部建設産業課	イ30B	埋込非常灯	Φ100	JE10.8V30W×1	30	4	10	250	2,500
3階	農業委員会北部出張所	A452	埋込下面開放 Cチャン回避型	W220×1250	FHF32W×2(高出力)	93	4	10	250	2,500
3階	農業委員会北部出張所	イ30B	埋込非常灯	Φ100	JE10.8V30W×1	30	1	10	250	2,500
3階	ステージ上部	E451	反射笠型		FHF32W×1(定格出力)	35	12	10	250	2,500

階層	場所	器具記号	器具名	形状・寸法	既存光源	W数	台数	1日 点灯 時間	年間 稼働日	年間点灯 時間
3階	キャットウォーク	E451	反射笠型		FHF32W×1(定格出力)	35	13	10	250	2,500
3階	映写室	A42C	埋込下面開放 調光	W300×1257想定	FLR40W×2	85	3	10	250	2,500
3階	DS点検	D451	笠なし器具		FHF32W×1(定格出力)	35	1	10	250	2,500
3階	屋上	L21W	ウォールライト 防雨型		FL20W×1	22	4	10	250	2,500
3階	丸柱・投光器	b164w特注	特注器具		HF250X×1	260	4	10	250	2,500
3階	階段	ト41B	富士型 BT付		FHF32W×1(高出力)	47	1	10	250	2,500
3階	階段	ト22B	富士型 BT付		FL20W×2	44	1	10	250	2,500
3階	PS	G451	富士型		FHF32W×1(高出力)	47	1	10	250	2,500
塔屋	階段	ト41B	富士型 BT付		FHF32W×1(高出力)	47	2	10	250	2,500
塔屋	機械室	E452	反射笠型		FHF32W×2(高出力)	93	2	10	250	2,500
塔屋	機械室	口20B	直付非常灯		IL20W×1(非常灯)	20	1	10	250	2,500
塔屋	高架水槽	Y250W	投光器		HQI250W×1	280	4	10	250	2,500