

「福山市立駅家北小学校他1校給食調理場冷暖房設備設置工事」の質問に対する回答（設計に関すること）

2024年（令和6年）4月 15日
福山市教育委員会事務局管理部施設課

No.	質 問	回 答	掲載日
1	福山市立駅家北小学校他1校給食調理場冷暖房設備設置工事の共通費積算基準はどの基準でしょうか？	共通費積算基準は公共建築工事積算基準（令和5年改定）を使用しています。	2024/4/9
2	当該工事において、室外機防護ネットの純正品が存在しない時は、ネットをつけなくても良いですか？	防護ネットは純正品に限らず、前面と側面のフィンに接触出来ないようなネットを取り付けてください。	2024/4/15